

Onderzoek Toegankelijkheid Sportgebouwen

De Fryske Marren

De vrijwilligers van de stichting Toegankelijkheid De Fryske Marren hebben in de loop van 2016 een onderzoek ingesteld naar de toegankelijkheid van de gemeentelijke sportgebouwen.

Algemeen uitgangspunt is dat mensen met een lichamelijke beperking zonder hulp van anderen gebruik kunnen maken van openbare voorzieningen.

De vrijwilligers hebben 12 gemeentelijke sportgebouwen beoordeeld. Hiervan zijn 6 gebouwen gymnastieklokalen waar doorgaans geen toeschouwers komen. De overige gebouwen worden ook gebruikt door toeschouwers en sporters met een lichamelijke beperking. In het volgende worden alleen de laatste gebouwen behandeld.

De bevindingen zijn:

Bij vier sportgebouwen zijn geen gehandicaptenparkeerplaatsen of voldoen de wel aanwezige niet aan de eisen.

In twee gevallen zijn de gangen minder breed dan de gewenste 90 cm. Abrupte hoogteverschillen (drempels) van meer dan 2 cm. hoogte komen voor in twee gebouwen.

In een geval zijn de deuren smaller dan de verlangde 85 cm. In drie sportgebouwen zijn de liften om naar de bovenverdieping (kantine en tribune) te klein voor een rolstoelgebruiker. Dat geldt eveneens in een geval voor het aangepaste toilet.

Een zitgelegenheid in de doucheruimte ontbreekt in alle gevallen. In drie gevallen zijn de kleding-haken in de kleedkamer zo hoog aangebracht dat deze voor een rolstoelgebruiker niet zijn te gebruiken. In een geval is de lichtsakelaar in het aangepaste toilet zo hoog aangebracht dat deze door een rolstoelgebruiker niet kan worden gebruikt.

In een geval is er een niet te overbruggen hoogteverschil bij de nooduitgang. Bij twee gebouwen is de draaicirkel bij de deur kleiner dan de verlangde 150 cm.

Bij twee sporthallen zijn de tribunes niet bereikbaar voor rolstoelgebruikers, In die gevallen is het gebeuren in de zaal vanuit de kantine wel redelijk te zien.

De vrijwilligers zijn nu bezig om de bruikbaarheid van sportterreinen en de daar aanwezige voorzieningen te beoordelen.